STRUER KOMMUNE

Uglev Vandværk
Mølletoften 2a, Uglev
7790 Thyholm

DATO
129-09-2021

JOURNALNUMMER
13.02.02-K08-2-21

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96 84 84 01

SAGSBEHANDLER:
METTE HELENE MELDHEDE
T: 96848446
E: METTEHME@STRUER.DK

Tilsyn på Uglev Vandværk

Struer Kommune foretog den 18.08.2021 tilsyn med Uglev Vandværk.

Tilsynet blev udført af Mette Meldhede fra Struer Kommune.

Vandværket var repræsenteret ved Christian Dalgaard.

Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 14.03.2014. Den årlige tilladte indvindingsmængde er 25.000 m^3. Tilladelsen udløber i 2044.

Generelle oplysninger

Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn.

Anbefalinger

Afløb i tørbrønd med DGU nr. 45.485 skal afblændes således at bunden er tæt (dette fremgår af BEK nr 1260 af 28/10/2013).

Tætningslister i taget på begge boringer trænger til udskiftning for at sikre at lågerne slutter tæt.

Struer Kommune anbefaler på det kraftigste, at vandværket udarbejder en procedure for driften af vandværket og at denne ”manual” er tilgængelig på vandværket.

Der skal udpeges 4 forbrugere fordelt på ledningsnettet til udtagning af grp. A-prøver ifm. overholdelse af forsyningens kontrolprogram.

Vandværket har ingen beredskabsplan, hvilket Struer Kommune stiller krav om.

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Vandværkets opbygning

Vandværket består af en kildeplads med vandværksbygning og to boringer. Boring med DGU nr. 45.485 er placeret i tørbrønd under terræn. Boring med DGU nr. 45.409 er placeret i overbygning over terræn.

Vandværksbygning

Vandværksbygningen er opført i 1980. Bygningen er i god stand. Bygningen er aflås ved to døre. Der er installeret sikkerhedsforanstaltning, som sender e-mail til formanden, når døren åbnes.

Der er ingen bemærkninger til vandværksbygningen.

Insekter har gnavet i tætningslisten i lågen ned til boring med DGU. nr 45.485. Det vurderes ikke kritisk på nuværende tidspunkt, men listen bør udskiftes inden næste tilsyn. Der er et afløb i bunden af tørbrønden, hvilket skal afblændes således at tørbrønden er tør og lever op til BEK nr 1260 af 28/10/2013.

Insekter har ligeledes gnavet i tætningslisten i taget til boring med DGU. nr 45.409. Det vurderes ikke kritisk på nuværende tidspunkt, men listen bør udskiftes inden næste tilsyn. På tilsynet blev det drøftet om ikke der skulle ligges fliser rundt om råvandsstationen for at holde vegetationen på afstand.

Vandbehandling

Råvandet behandles ved iltningen før det løber til rentvandstanken. Der sker ikke yderligere vandbehandling, hvorfor vandværket ikke skal bortskaffe filterskyldevand.

Vandkvaliteten

Der er ikke fundet pesticider eller miljøfremmede stoffer ved borings- og drikkevandskontrol.

Forsyningssikkerhed

Vandværket kan ikke nødforsynes hverken med vand eller strøm i tilfælde af forurening eller strømafbrydelse. Der kan dog etableres midlertidige løsninger med vandledning på overfladen og generator.

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Der er ikke krav om, at vandværket skal have et ledelsessystem da vandværket leverer under 17.000 m^3 om året. Struer Kommune anbefaler dog på det kraftigste, at vandværket udarbejder en procedure for driften af vandværket og at denne findes på vandværket.

Vandværket er i proces med at få digitaliseret deres ledningsnet og er bekendt med de nye regler som træder i kræft i 2023.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at ringe til mig på 96848446 eller maile på mettehme@struer.dk.

Med venlig hilsen

Mette Meldhede
Geolog
Struer Kommune

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk